



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

00-622 Warszawa, Polna 1

WZ.5560.258.2014

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Woli ul. Srebrna 12 w Warszawie*” wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. Lecha Libuckiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzeja Żmirka, nadesłanej przy piśmie z dnia 30 grudnia 2014 r. pełnomocnika Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Andrzeja Żmirka z późniejszym uzupełnieniem -

wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego budynku Muzeum Woli zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Srebrnej 12 tj.:

1. Zrealizowaniu pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wskazanych w postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.515.2014 z dnia 24 lutego 2015 r.

w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych w zakresie:

1. Przekroczonej długości utwardzonego dojścia od strony drogi pożarowej tj. ul. Srebrnej do wyjścia z budynku wynoszącej ok. 34,5 m, przy maksymalnej dopuszczalnej długości wynoszącej nie więcej niż 30 m.

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;

- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wykazane przez autorów opracowania wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 z 2003 r., poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego PSP w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/a – 2 egz.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. brg. mgr inż. Krzysztof Frączkowski
Zastępca Komendanta