

Nr zlecenia: VWAWEWO/19/1900235

Warszawa, dn. 10.01.2019 r.

INFORMACJA O OBIEKCIE – WĘZEŁ CIEPLNY

Obiekt: **SREBRNA 12 MUZEUM WOLI**

Dane cieplne i hydrauliczne:

Rodzaj węzła	Zapotrzebowanie ciepła [kW]	Urządzenia / sposób podłączenia wymienników / ilość			Parametry [°C]
c.o.	98,9	wymienniki	-		90/65 (DANE ARCHIWALNE)
		Pompy	-		
		Regulator c.o.	Firma	-	
			typ/Dn/kv	-	
			czujniki	-	
			Typ regulatora elektronicznego	-	
			Silownik	-	
armatura zabezp. STW	-				
podłączeniowy	ΣN=98,9	Koncentrator danych	Firma	VECTOR	-
			Typ	VTM-G008	
		regulator	Firma	DANFOSS	
			typ/Dn/kv/dp	AVPQ 4 Dn 20 kvs=1,5m³/h	
		Ciepłomierz	firma	APATOR	
			przelicznik	LQM-II-U	
			przepływomierz typ/Dn/Qn	EEM-Q II Dn 15 Qn=1,5 m³/h	
			czujniki	TS 200	
			Moduł komunikacyjny	VECTOR VTM-P022	

Kubatura budynku: 4 667,00 m³
 Minimalne ciśnienie zasilania (zima): 0,72 MPa
 Ciśnienie dyspozycyjne węzła w zimie: 370 kPa
 Ciśnienie dyspozycyjne węzła w lecie: 200 kPa

Właściciel urządzeń i instalacji w węźle cieplnym:

Liczniki ciepła, regulator dp/v oraz koncentrator danych- własność Veolia Energia Warszawa S.A.
 Pozostałe urządzenia – własność Odbiorca

Warunki realizacji, opinie, zalecenia:

Cel wydania informacji:

Wykonanie projektu modernizacji węzła cieplnego wraz z doposażeniem węzła w moduł c.w.u.

Zleceniodawca – inwestor wykonania zadań określonych w „celu”:


RAF-PROJEKT
Pracownia Projektowo-Wykonawcza
Ul. Gwiaździsta 31 lok. 27
01-651 Warszawa

Uwagi:

1. *Dla węzłów będących własnością Veolia Energia Warszawa S.A. wykonanie i uzgodnienie projektów w Veolia Energia Warszawa S.A.. nie upoważnia do wykonania lub wnioskowania o wykonanie jakichkolwiek robót opisanych w projekcie podstawowym i projektach związanych (dot. PT automatyki pomiaru ciepła oraz instalacji elektrycznej) bez uprzednich uzgodnień formalno-prawnych z oddziałem terenowym właściciela węzła.*
2. *Po wykonaniu modernizacji węzła Odbiorcy należy dostarczyć do oddziału terenowego Veolia Energia Warszawa S.A. wyciąg z projektu powykonawczego obejmujący strony: tytułową, z obliczeniami cieplnymi i hydraulicznymi oraz stronę z uzgodnieniem Veolia Energia Warszawa S.A..”*

Koordynator Ewidencji Majątku


.....
Agnieszka Łuzpińska
Sporządził

Kierownik
Działu Obsługi Majątku

.....
Małgorzata Wójcik
Zatwierdził