

UWAGI :

- Inwestor rozważa zasilanie instalacji c.w. z węzła cieplnego. Przewidziano rezerwę miejsca na moduł wymiennikowo-pompowy c.w.
- Odwodnienie węzła poprzez istniejącą bezodpływową studnię schładzającą doposażoną w pompę zatapialną.
- Wentylacja pomieszczenia istniejąca mechaniczna. Wentylator wyciągowy usytuowany jest na poddaszu.
- Kanał nawiewny wg projektu wentylacji.
- Wysokość węzła 3,25-3,40m
- W przejściach przewody prowadzić na wysokości minimum 1,9m, licząc od spodu izolacji.
- Podłączenie wymienników wg DTR producenta.

Inwestor:

MUZEUM WARSZAWY

MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Jednostka projektowa:

aré Stiasny & Wacławek
Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

Projekt:

DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI, DOPOSAŻENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAŻENIE INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA I MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLMEGO W BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku

MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO
RZUT WĘZŁA

Skala 1:50

Numer rysunku

177 - SWCO - PW - 1 - A

PROJEKT | BRANŻA | FAZA | NR RYS | REW

Generalny projektant:	Nr upr.	Podpis
ARCH. GRZEGORZ STIASNY	MA/021/03	

Autorzy:

MGR INŻ. ROBERT KWIATKOWSKI MGR INŻ. KRYSTYNA ROBAKOWSKA	St-442/87 w specjalności instalacji sanitarnych w projektowaniu bez ograniczeń	

Sprawdzający:

INŻ. TOMASZ WEBER	St-107/87 w specjalności instalacji sanitarnych w projektowaniu bez ograniczeń	

Data LUTY 2019