



poddasze



- UWAGI:
1. Montaż nawilzaczy parowych wg DTR urządzeń.
 2. Odprowadzenie skroplin nad lekkimi spustowymi z syfonami.
 3. Wymiary kanałów wentylacyjnych nowych dopasować do istniejących.
 4. Należy zlikwidować by-pasy przy układach regulacyjno-pompowych.

UWAGI:
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością ARE STANISŁAWIAK Sp. z o.o.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, że nie będzie kopowany, ani udostępniany bez
zgodzenia z ARE STANISŁAWIAK Sp. z o.o. Nie należy odtwarzać wyników z rysunku ani
używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać pomiary
sprawdzać w terenie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W
przypadku niezgodności wymiarów pomiędzy rysunkiem a stanem faktycznym projektowanego elementu
podstawę wyznaczania są rysunki detali.

Stanowisko Projektanta akceptującego materiały lub sposób ich mocowania bądź wdrożenia,
zastawiane niniejszą budowlą dotyczy wyłącznie trybów elektrycznych, projekt, model,
opracowanie rysunkowe - nie obejmuje technicznych, materiałowych, kosztowych, a także
wyrobu budowlanych i wykonawczych robót podlega zawsze sprawdzeniu, zgodnie z art. 25 ustawy
"Prawo budowlane", przez kompetentną radcę inżynierskiego lub technika kontrola. Podlegają one
decyzji o doposażeniu do zastosowania danego materiału na budowie.



Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa
Jednostka projektowa:
are
Olga i Marek
Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

Projekt:
DOPOSAŻENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI,
DOPOSAŻENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAŻENIE
INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA I
MODERNIZACJA WIEŻA CO W BUDYNKU MUZEUM WOLI
PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE ZGODNIE Z
AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Tytuł rysunku: DOPOSAŻENIE INSTALACJI WENTYLACJI
W SYSTEM CHŁODZENIA, NAWILŻANIA, ODWILŻANIA
RZUT_PODDASZA

Skala:	1:50			
Numer rysunku:	177 - IS - PW - 04 - A			
PROJEKT	BRANŻA	FAZA	NIE RYS	REW
Generalny projektant:			Nr upr.	Podpis
ARCH. GRZEGORZ STANISŁAW		MA02103		
Projektował:				
MGR INŻ. JANUSZ LYNIEC		SI-5891 w specyfikacji instalacji sanitarnych w projekcie budowlanym lub wykonawczym		
Sprawdzał:				
INŻ. TOMASZ WEBER		SI-10767 w specyfikacji instalacji sanitarnych w projekcie budowlanym lub wykonawczym		
Data:	LUTY 2019			